



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ- ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1° (Εκ παρακολούθησεως Ν.Τ.Μ.)

Προμήθεια αγκυρώσεως για κολώνα φωτισμού ύψους 4μ, τρίγωνης 200X200 M8

Ανά ΤΕΜ

ΕΥΡΩ ΕΙΚΟΣΙ 20,00

ΑΡΘΡΟ 2° (Εκ παρακολούθησεως Ν.Τ.Μ.)

Προμήθεια συστολής Φ 60 X Φ 48

Ανά ΤΕΜ :

ΕΥΡΩ: ΔΩΔΕΚΑ 12,00

ΑΡΘΡΟ 3° (Εκ παρακολούθησεως Ν.Τ.Μ.)

Προμήθεια καπέλου φωτιστικού Φ 90- Φ 60

Ανά ΤΕΜ :

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 14,00

ΑΡΘΡΟ 4° (Εκ παρακολούθησεως Ν.Τ.Μ.)

Προμήθεια καπέλα Φ 76 εσωτερικό επί Φ 60 εξωτερικό

Ανά ΤΕΜ :

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 14,00

ΑΡΘΡΟ 5° (Εκ παρακολούθησεως Ν.Τ.Μ.)

Προμήθεια θυρίδων για ιστούς φωτισμού μήκους 40 εκ. Και πλάτους 12 εκ. καμπυλωτών από λαμαρίνα πάχους 1 ¼

Ανά ΤΕΜ :

ΕΥΡΩ: ΕΠΤΑ 7,00

ΑΡΘΡΟ 6° (Εκ παρακολούθησεως Ν.Τ.Μ.)

Προμήθεια μπράτσου φωτισμού δίφωτου, αποτελούμενο από σωλήνα 3 ιντσών μήκους 30 χιλιοστών, πράσινη ταινία, πάχους 4,2 χιλιοστών για βάση, και από σωλήνα 2 ιντσών ενός μέτρου, πράσινη ταινία, πάχους 3,9 χιλιοστών για στηριξη των φωτιστικών. Η βάση θα έχει 3 βίδες M 10X40 για στερέωση στον ιστό από το κάτω μέρος σε απόσταση 5 εκατοστών και 3 βίδες M 10X40 για στερέωση στον ιστό από το πάνω μέρος σε απόσταση 10 εκατοστών. Κάτω από την εισαγωγή καλωδίου θα έχει στήριξη προς αποφυγή κοπής καλωδίων

Ανά ΤΕΜ :

ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ 50,00

ΑΡΘΡΟ 7° (Εκ παρακολούθησεως Ν.Τ.Μ.)

Προμήθεια μπράτσου φωτισμού τρίφωτου, αποτελούμενο από σωλήνα 3 ιντσών μήκους 30 χιλιοστών, πράσινη ταινία, πάχους 4,2 χιλιοστών για βάση, και από σωλήνα 2 ιντσών ενός μέτρου, πράσινη ταινία, πάχους 3,9 χιλιοστών για στηριξη των φωτιστικών. Η βάση θα έχει 3 βίδες M 10X40 για στερέωση στον ιστό από το κάτω μέρος σε απόσταση 5 εκατοστών και 3 βίδες M 10X40 για στερέωση στον ιστό από το πάνω μέρος σε απόσταση 10 εκατοστών. Κάτω από την εισαγωγή καλωδίου θα έχει στήριξη προς αποφυγή κοπής καλωδίων

Ανά ΤΕΜ :

ΕΥΡΩ: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 70,00

ΑΡΘΡΟ 8° (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.)

Προμήθεια αγκυρώσεως για κολώνα σηματοδότησης ύψους 3,25μ, τετραγώνων 220X220 Μ 20

Ανά ΤΕΜ :

ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ 40,00

ΑΡΘΡΟ 9° (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.)

Καπάκι φρεατίου διαστάσεων 375X375 μεταλλικό, πάχους 8 χιλ. με στρογγυλές γωνιές

Ανά ΤΕΜ :

ΕΥΡΩ: ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ 23,00

ΑΡΘΡΟ 10° (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.)

Καπάκι φρεατίου διαστάσεων 275X275 μεταλλικό πάχους 8 χιλ. με στρογγυλές γωνιές

Ανά ΤΕΜ :

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ 18,00

ΑΡΘΡΟ 11° (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.)

Καπάκι φρεατίου διαστάσεων 245X245 μεταλλικό πάχους 8 χιλ. με στρογγυλές γωνιές

Ανά ΤΕΜ :

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ 17,00

ΑΡΘΡΟ 12° (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.)

Καπάκι φρεατίου διαστάσεων 170X170 μεταλλικό πάχους 8 χιλ. με στρογγυλές γωνιές

Ανά ΤΕΜ :

ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ 13,00

ΑΡΘΡΟ 13° (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.)

Προμήθεια καπέλου για στήριξη προβολέων από κιλοδοκό , μήκους ενός μέτρου, με τις απαραίτητες οπές για τη στήριξη των προβολέων και στο μέσο οπή για την διέλευση των καλωδίων. Η βάση αποτελούμενο από σωλήνα 3 ιντσών μήκους 30 χιλιοστών, πράσινη ταινία, πάχους 4,2 χιλιοστών και θα έχει 3 βίδες Μ 10X40 για στερέωση στον ιστό από το κάτω μέρος σε απόσταση 5 εκατοστών και 3 βίδες Μ 10X40 για στερέωση στον ιστό από το πάνω μέρος σε απόσταση 10 εκατοστών. Κάτω από την εισαγωγή καλωδίου θα έχει στήριξη προς αποφυγή κοπής καλωδίων

Ανά ΤΕΜ :

ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ 50,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Βόλος 13 - 1 -2014
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Β

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ