



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ**  
**ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ**  
**2016»**  
**ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ**  
**Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**2016»**  
**ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &**  
**ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ έτους**  
**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ έτους**

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ**  
**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ**  
**ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016-2017**

**ΟΜΑΔΑ Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ**

**ΑΡΘΡΟ 1°**

Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα φυσικού αερίου με θερμαντική ισχύ έως 150 KW σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011) και με τις τεχνικές προδιαγραφές (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ. ΕΥΡΩ: ΣΑΡΑΝΤΑ (40,00)

**ΑΡΘΡΟ 2°**

Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα φυσικού αερίου με θερμαντική ισχύ από 151 KW έως 300 KW σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011) και με τις τεχνικές προδιαγραφές (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ. ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00)

**ΑΡΘΡΟ 3°**

Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα φυσικού αερίου με θερμαντική ισχύ από 301 KW έως 400 KW σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011) και με τις τεχνικές προδιαγραφές (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ. ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ (60,00)

**ΑΡΘΡΟ 4°**

Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα φυσικού αερίου με θερμαντική ισχύ από 401 KW έως 600 KW σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011) και με τις τεχνικές προδιαγραφές (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ. ΕΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90,00)

**ΑΡΘΡΟ 5°**

Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα φυσικού αερίου με θερμαντική ισχύ από 601 KW και άνω σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011) και με τις τεχνικές προδιαγραφές (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ. ΕΥΡΩ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120,00)

**ΑΡΘΡΟ 6°**

Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα πετρελαίου με θερμαντική ισχύ έως 150 KW σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011) και με τις τεχνικές προδιαγραφές (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ.

ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ (50,00)

#### **ΑΡΘΡΟ 7°**

Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα πετρελαίου με θερμαντική ισχύ από 151 KW έως 300 KW σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011) και με τις τεχνικές προδιαγραφές (1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ.

ΕΥΡΩ: ΕΞΗΝΤΑ (60,00)

#### **ΑΡΘΡΟ 8°**

Συντήρηση-ρύθμιση λέβητα-καυστήρα πετρελαίου με θερμαντική ισχύ από 301 KW και άνω σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011) και με τις τεχνικές προδιαγραφές(1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ.

ΕΥΡΩ: ΟΓΔΟΝΤΑ (80,00)

#### **ΑΡΘΡΟ 9°**

Μηνιαία μέτρηση-ανάλυση καυσαερίων και ανάλογη ρύθμιση (μια φορά το μήνα μέχρι 30 Απριλίου, δηλαδή, 15,00€\*6μήνες = 90,00€ το μέγιστο) λέβητα-καυστήρα με θερμαντική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 400 KW σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της ΥΑ ΥΠΕΚΑ 189533/07-11-2011 (ΦΕΚ 2654/09-11-2011) και με τις τεχνικές προδιαγραφές

(1 τεμ.)

Τιμή ανά 1 τεμ.

ΕΥΡΩ: ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90,00)

#### **ΑΡΘΡΟ 10°**

Απρόβλεπτα κατ' αποκοπή , επιπλέον εργασίες συντήρησης & επισκευής καυστήρων, εξτρά εργασίες και διαφορά ανταλλακτικά , εφόσον απαιτηθούν

Τιμή κατ' αποκοπή

ΕΥΡΩ: ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (2.000,00)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΟΛΟΣ 8/ 6 /2016  
Ο  
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

κ/α/α  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ