



Διεύθυνση Περιφέρειας  
Κεντρικής Ελλάδας  
Περιοχή Βόλου  
Λαρίσης - Τζαβέλα,  
383 34 Βόλος

Αρ./Ημερ. ΔΠΚΕ/Περιοχή Βόλου/Φ.208  
Διαβάθμιση: Εσωτερική χρήση

169102 16 ΜΑΙ. 2025

Πληροφορίες:  
Μ. Παρασκευόπουλος  
Τ 24214 40173  
[M.Paraskevopoulos@deddie.gr](mailto:M.Paraskevopoulos@deddie.gr)

Προς: Δήμος Βόλου  
Διεύθυνση Πρασίνου

Περίληψη: Έλεγχος της ασφάλειας της λειτουργίας του υποσταθμού της ΔΕΔΔΗΕ στη διεύθυνση Γιάννη Δήμου 131 με Κύπρου στο Βόλο λόγω της ύπαρξης δένδρου σε κοντινή απόσταση.

Σχετικά: Εγγραφό σας με αριθ. πρωτ. 5572/22-01-2025

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι:

Κατόπιν αυτοψίας από συνεργείο της εταιρείας μας διαπιστώθηκε ότι, το εν λόγω δένδρο στη διεύθυνση Γιάννη Δήμου 131 με Κύπρου, δεν αποτελεί άμεσο κίνδυνο για τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία του υποσταθμού που αφορά το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται μελλοντική φθορά στο χώρο που είναι εγκατεστημένος ο υποσταθμός διανομής.

Επομένως παρακαλούμε να ληφθεί μέριμνα από την πλευρά σας για το υπόψιν θέμα και είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συνδρομή και συνεργασία.

Με εκτίμηση,  
Παράκληση Παρασκευόπουλος  
Διευθυντής  
Περιοχής Βόλου