



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Μικρασιατών 81-

Μακρινίτης (Κτίριο Σπίρερ)

Ταχ. Κώδικας: 38 333

Πληροφορίες: Χ. Ανδρεάδη

Τηλέφωνο: 24213 55647

Email: [ch.andreadi@volos-city.gr](mailto:ch.andreadi@volos-city.gr)

Βόλος, 24 - 03 - 2026

Αριθμ. Πρωτ.: 23671

**ΠΡΟΣ:**

Την Υπηρεσία Διεύθυνσης Πρασίνου  
Δήμου Βόλου

**ΚΟΙΝ.:**

Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών  
και Καθημερινότητας  
κ. Καπουρνιώτη Μιχαήλ

**ΘΕΜΑ:** Απάντηση σε έγγραφο.

**ΣΧΕΤ.:** Το με αρ. πρωτοκόλλου 17248/04-03-2026 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου και κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός δέντρου επί του κοινόχρηστου πεζοδρομίου της οδού Πολυμέρη 4, στο Βόλο, εμπροσθεν ιδιοκτησίας (οικίας και καταστήματος).

Όπως διαπιστώθηκε, το ριζικό σύστημα του δέντρου έχει σπάσει και ανασηκώσει το υπάρχον πεζοδρόμιο από πλάκες πεζοδρομίου και σκυρόδεμα -εκατέρωθεν του δέντρου- αντίστοιχα, δημιουργώντας έντονη ανισοσταθμία μεταξύ του σημείου των αποκολλημένων και υπερυψωμένων πλακών σε σχέση με τα υψόμετρα των κρασπέδων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε τοπικά σπάσιμο και μετατόπιση των κρασπέδων, σε σημείο κάποια να έχουν αποκολληθεί πλήρως, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται εισχώρηση του ριζικού συστήματος εντός του οδοστρώματος.

Παράλληλα, η ύπαρξη του δέντρου περιορίζει σημαντικά το πλάτος διέλευσης του πεζοδρομίου τοπικά (<1,00μ.), δυσχεραίνοντας τη χρήση του από τους πεζούς και μην διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την ομαλή λειτουργία του.

Άποψη μας είναι ότι το εν λόγω δέντρο προκαλεί προβλήματα στη λειτουργία του πεζοδρομίου και στην ασφαλή χρήση του από τους πεζούς, ως εκ τούτου εισηγούμαστε την απομάκρυνσή του.

Αρχειοθέτηση

1) Φ. 14

2) Φ. Οδοποιίας

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
  
ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ





