



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση: Μικρασιατών 81-
Μακρινίτσης (Κτίριο Σπίρερ)
Ταχ. Κώδικας: 38 333
Πληροφορίες: Χ. Ανδρεάδη
Τηλέφωνο: 24213 55647
Email: ch.andreadi@volos-city.gr

Βόλος, 11 - 03 - 2025

Αριθμ. Πρωτ.: 21758

ΠΡΟΣ:

Την Υπηρεσία Διεύθυνσης Πρασίνου
Δήμου Βόλου

ΚΟΙΝ.:

Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
και Καθημερινότητας
κ. Καπουρνιώτη Μιχαήλ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε έγγραφο.

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτοκόλλου 12618/11-02-2025 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου και κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δέντρων τόσο επί του κοινόχρηστου πεζοδρομίου της οδού Καραμπατζάκη 26 έμπροσθεν πολυκατοικίας, όσο και επί της παράλληλης οδού Βουτσά μεταξύ Ρούμελης και Βουλγαροκτόνου στη Ν. Ιωνία Βόλου.

Πιο συγκεκριμένα το ριζικό σύστημα ενός δέντρου επί της οδού Καραμπατζάκη 26 έχει ανασηκώσει τοπικά το υπάρχον πεζοδρόμιο από πλάκες Πηλίου, χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στη χρήση από πεζούς.

Αντίθετα, επί της παράλληλης οδού Βουτσά διαπιστώθηκε η ύπαρξη τεσσάρων δέντρων, το ριζικό σύστημα των οποίων έχει σπάσει και ανασηκώσει το υπάρχον πεζοδρόμιο με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40 x 40 cm, δημιουργώντας έντονη ανισοσταθμία μεταξύ του σημείου των αποκολλημένων και υπερυψωμένων πλακών σε σχέση με τα υψόμετρα των κρασπέδων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε τοπικά σπάσιμο και μετατόπιση των κρασπέδων, καθώς και εμφανής εισχώρηση του ριζικού συστήματος ενός εκ των δέντρων εντός του οδοστρώματος.

Άποψη μας είναι ότι τα εν λόγω δέντρα επί της οδού Βουτσά προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα στη λειτουργία του πεζοδρομίου και στην ασφαλή χρήση του από τους πεζούς, ως εκ τούτου εισηγούμαστε την απομάκρυνσή τους.

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**



**ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ**

Αρχειοθέτηση

- 1) Φ. 14
- 2) Φ. Οδοποιίας